



2020年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0076101	0087501	0098901	0106901	0124201
採水年月日		令和 2年11月10日	令和 2年12月 7日	令和 3年 1月14日	令和 3年 2月 1日	令和 3年 3月 8日
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設(東部地区)	東中部地区簡易水道施設(東部地区)	東中部地区簡易水道施設(東部地区)	東中部地区簡易水道施設(東部地区)	東中部地区簡易水道施設(東部地区)
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		16.7℃	15.0℃	7.9℃	8.9℃	10.5℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下		0.10 mg/L			0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブromozジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブromホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	200mg/L以下	8.7 mg/L	8.3 mg/L	8.5 mg/L	8.6 mg/L	8.2 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					
蒸発残留物	500mg/L以下		52 mg/L			44 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.9	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素						



2020年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0070204	0087502	0098902	0106902	0124202
採水年月日		令和 2年11月 2日	令和 2年12月 7日	令和 3年 1月14日	令和 3年 2月 1日	令和 3年 3月 8日
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		17.9 ℃	15.1 ℃	7.3 ℃	8.8 ℃	10.9 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下		0.09 mg/L			0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	200mg/L以下	8.9 mg/L	8.8 mg/L	9.0 mg/L	9.2 mg/L	7.7 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					
蒸発残留物	500mg/L以下		54 mg/L			44 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.4 度	0.3 度	0.1 度 未満	0.1 度	0.1 度 未満
残留塩素						



## 2020年度

## 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0070205	0087503	0098903	0106903	0124203
採水年月日		令和 2年11月 2日	令和 2年12月 7日	令和 3年 1月14日	令和 3年 2月 1日	令和 3年 3月 8日
水源名	基準値	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		18.8 ℃	14.0 ℃	7.9 ℃	8.4 ℃	9.7 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下		0.07 mg/L			0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	200mg/L以下	7.8 mg/L	7.7 mg/L	7.9 mg/L	7.7 mg/L	9.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					
蒸発残留物	500mg/L以下		77 mg/L			51 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素						



2020年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0081301	0091801	0104801	0107801	0128901
採水年月日		令和 2年11月24日	令和 2年12月15日	令和 3年 1月22日	令和 3年 2月 1日	令和 3年 3月22日
水源名	基準値	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		16.0 ℃	12.0 ℃	5.0 ℃	6.0 ℃	9.0 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下		0.20 mg/L			0.13 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.003 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006 mg/L			0.005 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002 mg/L			0.001 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	200mg/L以下	8.9 mg/L	9.0 mg/L	9.8 mg/L	9.4 mg/L	9.1 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					
蒸発残留物	500mg/L以下		46 mg/L			45 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	6.8	6.7	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.8 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	1.4 度
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.4 度
残留塩素						





## 2020 年度

## 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0067603	0081302	0091802	0104802	0107802	0128902
採水年月日		令和 2年10月21日	令和 2年11月24日	令和 2年12月15日	令和 3年 1月22日	令和 3年 2月 1日	令和 3年 3月22日
水源名	基準値	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設
採水場所							
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		19.5 ℃	15.5 ℃	10.0 ℃	5.0 ℃	6.5 ℃	10.0 ℃
一般細菌	100個/ml以下		1 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	0.05mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
ベンゼン	0.01mg/L以下						
塩素酸	0.6mg/L以下			0.14 mg/L			0.11 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.019 mg/L			0.025 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004 mg/L			0.014 mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002 mg/L			0.002 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.028 mg/L			0.036 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.037 mg/L *		0.020 mg/L			0.017 mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.007 mg/L			0.009 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	200mg/L以下		8.3 mg/L	8.1 mg/L	8.2 mg/L	8.1 mg/L	7.9 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						
蒸発残留物	500mg/L以下			48 mg/L			44 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
フェノール類	0.005mg/L以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下		7.4	7.5	8.0	8.7 *	8.4
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5 度 未満	0.7 度	1.9 度	1.6 度	1.1 度
濁度	2度以下		0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素							



## 2020年度

## 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0070206	0087504	0098904	0106904	0124204
採水年月日		令和 2年11月 2日	令和 2年12月 7日	令和 3年 1月14日	令和 3年 2月 1日	令和 3年 3月 8日
水源名	基準値	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		16.2 ℃	11.4 ℃	3.4 ℃	4.9 ℃	8.6 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下		0.12 mg/L			0.11 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	200mg/L以下	8.4 mg/L	8.4 mg/L	8.7 mg/L	9.0 mg/L	8.5 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		39 mg/L			28 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下		80 mg/L			57 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	3.0 度	0.6 度	0.5 度 未満	0.9 度	0.5 度
濁度	2度以下	1.6 度	0.3 度	0.1 度 未満	0.3 度	0.2 度
残留塩素						



## 2020年度

## 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0073401	0086301	0100701	0113601	0119304
採水年月日		令和 2年11月 6日	令和 2年12月 4日	令和 3年 1月18日	令和 3年 2月12日	令和 3年 3月 1日
水源名	基準値	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		21.8 ℃	14.2 ℃	11.8 ℃	10.9 ℃	12.3 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.003 mg/L			0.004 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下		0.25 mg/L			0.36 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.015 mg/L			0.006 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.004 mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.010 mg/L			0.007 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.041 mg/L			0.022 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.014 mg/L			0.004 mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.016 mg/L			0.009 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08 mg/L			0.04 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	200mg/L以下	16.7 mg/L	17.9 mg/L	18.9 mg/L	19.4 mg/L	19.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		93 mg/L			79 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下		162 mg/L			134 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0 mg/L	0.9 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.8 度	0.5 度 未満	0.5 度	0.8 度	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素						



2020年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0070201	0084201	0094901	0107001	0119301
採水年月日		令和 2年11月 2日	令和 2年12月 2日	令和 3年 1月 6日	令和 3年 2月 1日	令和 3年 3月 1日
水源名	基準値	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		18.8 ℃	15.3 ℃	10.7 ℃	10.3 ℃	10.6 ℃
		小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下		0.13 mg/L			0.07 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.002 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006 mg/L			0.005 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002 mg/L			0.002 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.04 mg/L			0.01 mg/L 未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満
塩化物イオン	200mg/L以下	15.3 mg/L	16.7 mg/L	17.1 mg/L	17.0 mg/L	16.8 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		41 mg/L			36 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下		93 mg/L			82 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素						





2020年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0070203	0084203	0094903	0107003	0119303
採水年月日		令和 2年11月 2日	令和 2年12月 2日	令和 3年 1月 6日	令和 3年 2月 1日	令和 3年 3月 1日
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		18.3 ℃	14.3 ℃	7.5 ℃	7.4 ℃	8.6 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.63 mg/L			0.87 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下		0.19 mg/L			0.21 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	200mg/L以下	9.3 mg/L	9.1 mg/L	9.5 mg/L	11.5 mg/L	13.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		45 mg/L			44 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下		93 mg/L			88 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素						



## 2020年度

## 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0070202	0082301	0084202	0094902	0107002	0119302
採水年月日		令和 2年11月 2日	令和 2年11月30日	令和 2年12月 2日	令和 3年 1月 6日	令和 3年 2月 1日	令和 3年 3月 1日
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道 施設(福谷系)	佐分利地区簡易水道 施設(福谷系)	佐分利地区簡易水道 施設(福谷系)	佐分利地区簡易水道 施設(福谷系)	佐分利地区簡易水道 施設(福谷系)	佐分利地区簡易水道 施設(福谷系)
採水場所							
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		18.6℃	15.0℃	13.7℃	6.5℃	7.6℃	7.5℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L 未満				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満				
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.44 mg/L				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08 mg/L 未満				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02 mg/L 未満				
四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L 未満				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005 mg/L 未満				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満				
ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満				
塩素酸	0.6mg/L以下		0.10 mg/L	0.09 mg/L			0.08 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01 mg/L 未満				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 mg/L 未満				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01 mg/L 未満				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9 mg/L				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満				
塩化物イオン	200mg/L以下	10.3 mg/L	10.1 mg/L	11.5 mg/L	16.7 mg/L	17.8 mg/L	16.8 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		38 mg/L	40 mg/L			38 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下		82 mg/L	87 mg/L			81 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L 未満				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L 未満				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満				
フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005 mg/L 未満				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素							



2020年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0073402	0086302	0100702	0113602	0119305
採水年月日		令和 2年11月 6日	令和 2年12月 4日	令和 3年 1月18日	令和 3年 2月12日	令和 3年 3月 1日
水源名	基準値	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		19.5 ℃	15.1 ℃	9.4 ℃	9.5 ℃	11.4 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	5 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.004 mg/L			0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下		0.32 mg/L			0.19 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006 mg/L			0.004 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004 mg/L			0.004 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.016 mg/L			0.013 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006 mg/L			0.005 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.15 mg/L			0.10 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	200mg/L以下	12.0 mg/L	12.6 mg/L	13.4 mg/L	13.7 mg/L	13.5 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		91 mg/L			79 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下		130 mg/L			116 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	8.1	8.1	7.7	7.8	8.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.6 度	0.6 度	0.6 度	0.5 度	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素						